VZ lab s.r.o.
Komunardů 309/6
170 00 Praha 7 - Holešovice
laboratoř tel. 266 779 115 (260)

L 1402

Laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem L 1402

ROZBOR VODY

Protokol č.: 35581
Strana: 1 z 1

Název zakázky: **Sploečesntví vlastníků RALEMI, Milovicee 689**
Číslo zakázky: **013001**
Datum převzetí: **12.4.2010** Odběratel: **Sploečesntví vlastníků RALEMI, Milovicee 689**
Den odběru: **12.4.2010** **7.00 hod.** **Rakouská 689, Milovice**
Odebral: **Soukupová**

Číslo rozboru: **92484**
Místo odběru: **Milovice, Rakouská 689, 2.patro, koupelna**

		Výsledek:		*Limit /nejistota +/-*	*Metoda stanovení*
Fyzikální a chemické ukazatele:					
pH při 25°C (laboratoř)		**6,8**		MH 6,5-9,5 / 4 %	SOP 1 (ČSN ISO 10523)
tvrdost celková *	mmol/l	**4,31**	N	DH 2 - 3,5 / 17 %	SOP 20A (ČSN ISO 8288)
amonné ionty	mg/l	**<0,03**		MH 0,5	SOP 5 (ČSN ISO 7150-1)
dusitany	mg/l	**<0,01**		NMH 0,5	SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
dusičnany	mg/l	**47,1**		NMH 50 / 10 %	SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
chloridy	mg/l	**37,7**		MH 100 / 9 %	SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
sírany	mg/l	**129**		MH 250 / 9 %	SOP 4 (ČSN EN ISO 10304)
vápník	mg/l	**153,0**		MH min. 30 / 9 %	SOP 20A (ČSN ISO 8288)
hořčík	mg/l	**11,9**		MH min. 10 / 9 %	SOP 20A (ČSN ISO 8288)
železo	mg/l	**0,09**		MH 0,2 / 14 %	SOP 20A (ČSN ISO 8288)
mangan	mg/l	**<0,02**		MH 0,05	SOP 20A (ČSN ISO 8288)
Mikrobiologické ukazatele:					
Escherichia coli	KTJ ve 100 ml	**0**		NMH 0	SOP 31 (TNV 757835)
Koliformní bakterie	KTJ ve 100 ml	**0**		MH 0	SOP 32 (TNV 757837)
Enterokoky	KTJ ve 100 ml	**0**		NMH 0	SOP 33 (ČSN EN ISO 7899-2)
Počet kolonií při 22 °C	KTJ v 1 ml	**0**		MH 500	SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)

Položky označené N neodpovídají Vyhl. č.252/2004Sb. pro pitnou vodu. Uvedeno mimo rámec akreditace.
DH=doporučená hodnota MH = mezná hodnota NMH = nejvyšší mezná hodnota
MHRR = mezná hodnota referenčního rizika

Limitní hodnoty jsou dány vyhláškou Min. zdravotnictví č.252/2004 Sb., příloha 1.
Mikrobiologické ukazatele jsou hodnoceny podle limitních hodnot pro individuální zásobování.
Uvedené nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření (k=2), což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4 / 02.

* stanovení mimo rámec akreditace
< hodnota stanovení se nachází pod mezí stanovitelnosti

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků. Protokol může být reprodukován pouze celý, část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab s.r.o. .

Analyzováno: 12.4.-19.4.2010
Protokol vystaven dne: 23.4.2010

Vedoucí laboratoře:
ing. Štěpán Červinka

VZ lab s.r.o.
Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7
IČ: 27639991 DIČ: CZ27639991